

Система управления зданием - SUP-0 - 2404065

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Лицензия Emalytics Supervisor без возможности подключения к одному контроллеру Emalytics Controller
(требуется отдельная лицензия на обслуживание)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 341330
GTIN	4055626341330
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Лицензионная информация

Тип программы	Локальная установка
Цель использования программного обеспечения	Автоматизация
	Инжиниринг
Вид лицензии	Лицензия времени исполнения
Срок действия лицензии	nicht relevant

Функциональность

Встроенная функция	Анализ
	Сбор данных
	Диагностика
	Ввод в эксплуатацию
	Коммуникация
	Конфигурирование
	Проектирование
	Моделирование
Поддерживаемые типы контроллеров	ILC 2050 BI
Количество точек данных	nicht relevant

Система управления зданием - SUP-0 - 2404065

Технические данные

Аппаратные требования

ПЗУ	мин. 4 Гбайт (рекомендуется больше в зависимости от требований к архивации)
Оперативная память (ОЗУ)	мин. 1 Гбайт
Интерфейсы	1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45

Требования к программному обеспечению

Операционная система	Windows® 10
	Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
	Windows® Server 2012 Standard
	Windows® Server 2012 R2 Standard