

Основные характеристики

| | |
|--|---|
| Диапазон | Prisma |
| Совместимость серий продукта | Prisma P |
| Тип устройства или его аксессуаров | Передняя панель |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для установки |
| Тип передней панели | Вырез |
| Смонтированное устройство | Furact : стационарный ISFT630 - управление ручка держателей предохранителей - горизонтальная ориентация установка |
| Описание полюсов | 1x 3P : монтажная плата опора : ISFT630 горизонтальная ориентация установка |
| Рабочее положение | Горизонт. |


Дополнительные характеристики

| | |
|---|--|
| Описание шкафа/ячейки | Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm |
| Тип присоединения | Прямое присоединение |
| Количество вертикальных модулей (50 мм) | 8 |
| Стандарты | МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 |
| Сертификация продукта | ASEFA |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
| Высота | 400 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Масса продукта | 1.62 кг |
| Материал | Сталь |
| Тип покрытия | (матовый) Плавный |
| Защитное исполнение | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие |
| Цвет | Белый RAL 9001 |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Степень защиты IK | IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262 |
|-------------------|------------------------------------|

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|