

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ТИПА ДПБ 2001 ÷ 2020

Краткое руководство по эксплуатации

Назначение

Светильники светодиодные типа ДПБ 2001 ÷ 2020 товарного знака IEK (далее – светильники) предназначены для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений.

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Указания по эксплуатации

Эксплуатацию светильников производить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Технические параметры, условия безопасного и эффективного использования приведены в таблице А.1 Приложения А.

Крепление светильника производить через отверстия в корпусе метизами, входящими в комплект крепежа, в зависимости от материала опорной поверхности.

Подключение светильника к сети 230 В~ производить к контактным зажимам светильника согласно маркировке (рисунок А.1 Приложения А).

Требования безопасности

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ НАПРЯЖЕНИИ СЕТИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК, ИМЕЮЩИЙ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПОДКЛЮЧАТЬ СВЕТИЛЬНИК К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! УСТАНАВЛИВАТЬ СВЕТИЛЬНИК НА ВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

При обнаружении неисправностей по окончании гарантийных обязательств или истечении срока службы светильник утилизировать.

LED LUMINAIRES OF DPB 2001 ÷ 2020 TYPE

ENG

Purpose

LED luminaires of DPB 2001 ÷ 2020 type of IEK trademark (hereinafter referred to as – the luminaires) are intended for internal lighting of residential accommodations, public spaces and industrial premises.

Operating manual

Operation of the luminaires should be carried out according to the "Rules of technical operation of electric installations of consumers".

Technical parameters, conditions of safe and effective use of luminaires are listed in table A.1 of Appendix A.

Versions according to figure types applied on the diffuser are listed in table A.2 of Appendix A.

Luminaire fixing should be carried out through the holes into the case by means of the hardware included into mounting kit depending on the material of the supporting surface.

Luminaire connection to the 230 V~ network should be carried out to the contact clamps of the luminaire according to the marking (Figure A.1 of Appendix A).

Safety Requirements

ATTENTION! WORK RELATED TO THE INSTALLATION, CONNECTION AND MAINTENANCE OF THE LUMINAIRE SHOULD BE CARRIED OUT WHEN THE POWER SUPPLY VOLTAGE IS SWITCHED OFF

IT IS FORBIDDEN! TO USE THE LUMINAIRE HAVING THE MECHANICAL DAMAGES.

IT IS FORBIDDEN! TO CONNECT THE LUMINAIRE TO THE FAULTY WIRING.

IT IS FORBIDDEN! TO INSTALL THE LUMINAIRE ONTO COMBUSTIBLE AND HIGHLY INFLAMMABLE MATERIALS.

If a malfunction is detected after the end of the warranty period or the expiration of the service life the luminaire should be disposed.

DPB 2001 ÷ 2020 TIPTI JARYQDIODTY SHYRAĞDANDAR

Taǵayındlýǵan maqsatý

IEK taýarlyq belgisiniň DPB 2001 ÷ 2020 tipti jaryqdiodyt shyraǵdandary (odan ary – shyraǵdandar) turǵýn, qoǵamdyq jáne óndiristik úi-jailardy ishteı jaryqtandyryǵa arnalǵan.

Shyraǵdandar KO TR 004/2011, KO TR 020/2011, EAEO TR 037/2016 tehnikalıq reglamentteriniň talaptaryna sáikes keledi.

Paıдаланý jónindegi nusqaýlar

Shyraǵdandardy «Tutynýshylardyń elektr qondyrǵylardy tehnikalıq paıдаланý erejelerine» saı paıдаланý kerek.

Shyraǵdandardyń tehnikalıq parametrleri, qayıpsız jáne tiimdi paıдаланý talaptary A qosymshasynyň A.1-kestesinde keltirilgen.

Shashyratqyshqa salynǵan sýretterdiń túrleri boıynsha tiptik oryndalý A qosymshasynyň A.1-kestesinde keltirilgen.

Shyraǵdandy tirek bettiń materialyna bailanysty bekitkishtiń jiyntyǵyna kiretin metizdermen turyqtaǵy tesikter arqyly bekiýt kerek.

Shyraǵdandy 230 V~ jelige shyraǵdannyń túiispelik qysqyshyna qarai tańbalamaǵa sáikes qosý kerek (A qosymshasynyň A.1-sýreti).

Qayıpsızdık talaptary

NAZAR ÁYDARYNYZ! ShYRAĞDANDY JELINIŃ KERNEÝI ÓSHIRILIP TURĞAN KEZDE ĞANA MONTAJDAÝ, ShEŞHİP ALÝ JÁNE QYZMET KÓRSETÝ KEREK.

TYIYM SALYNADY! MEHANIKAŁYQ ZAQYMDARY BAR SHYRAĞDANDY PAIDALANÝGA.

TYIYM SALYNADY! ShYRAĞDANDY AQAYÝ BAR ELEKTR SYMDARY JÚIESINE QOSÝĞÁ.

TYIYM SALYNADY! ShYRAĞDANDY TUTANÝYSH JÁNE TEZ TUTANÝYSH MATERIALDARĞA ORNATÝĞÁ.

Кепидикти mindettemeler аяқталғаннан кеін nemese qyzmet merzimi bitkennen кеін aqaýlyqтар anyqtalǵan jaǵdaida shyraǵdandy kádege jaratqan jón.

СВІТИЛЬНИКИ СВІТЛОСЛОДІОДНІ ТИПІВ ДПБ 2001 ÷ 2020

Призначення

Світильники світлодіодні типів ДПБ 2001 ÷ 2020 торговельної марки IEK (далі – світильники) призначенні для з внутрішнього освітлення житлових, громадських і виробничих приміщень.

Світильники відповідають вимогам:

щодо безпеки: «Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання», ДСТУ EN 60598-1 та ДСТУ EN 60598-2-1;

щодо електромагнітної сумісності: «Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», ДСТУ EN 55015, ДСТУ EN 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3, ДСТУ EN 61547.

Вказівки щодо експлуатації

Експлуатацію світильників проводити відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

Технічні характеристики, умови безпечного і ефективного використання наведені в таблиці А.1 Додатку А.

Типовиконання за видами рисунків, нанесених на розсіювач, наведені в таблиці А.2 Додатку А.

Кріплення світильника здійснювати через отвори в корпусі метизами, що входять до комплекту кріплення, в залежності від матеріалу опорної поверхні.

Підключення світильника до мережі 230 В~ здійснювати до контактних затискачів світильника згідно з маркуванням (рисунок А.1 Додатку А).

Вимоги безпеки

УВАГА! МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СВІТИЛЬНИКА ЗДІЙСНЮВАТИ ТІЛЬКИ ПРИ ВИМКНЕНІЙ НАПРУЗІ МЕРЕЖІ.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! ЕКСПЛУАТУВАТИ СВІТИЛЬНИК З МЕХАНІЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! ПІДКЛЮЧАТИ СВІТИЛЬНИК ДО НЕСПРАВНОЇ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! ВСТАНОВЛЮВАТИ СВІТИЛЬНИК НА ЗАЙМИСТІ ТА ЛЕГКОЗАЙМИСТІ МАТЕРІАЛИ.

При виявленні несправностей після закінчення гарантійних зобов'язань або закінчення строку служби світильник утилізувати згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищенння або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Приложение A/ Appendix A /A qosymshasy/ Додаток А

Таблица A.1 / Table A.1 / A.1-Keste/ Таблиця A.1

Параметр/ Parametr/ Parametri/ Технічні характеристики	Значення/ Value/ Máni/ Значення					
Типоисполнение/ Type/ Tıptık nusqasy/ Типовиконання	ДПБ 2001; ДПБ 2005; ДПБ 2009; ДПБ 2013; ДПБ 2017/ DBP 2001; DBP 2005; DBP 2009; DBP 2013; DBP 2017/ DBP 2001; DBP 2005; DBP 2009; DBP 2013; DBP 2017	ДПБ 2003; ДПБ 2007; ДПБ 2011; ДПБ 2015; ДПБ 2019/ DBP 2003; DBP 2007; DBP 2011; DBP 2015; DBP 2019	ДПБ 2002; ДПБ 2006; ДПБ 2010; ДПБ 2014; ДПБ 2018/ DBP 2002; DBP 2006; DBP 2010; DBP 2014; DBP 2018	ДПБ 2004; ДПБ 2008; ДПБ 2012; ДПБ 2016; ДПБ 2020/ DBP 2004; DBP 2008; DBP 2012; DBP 2016; DBP 2020		
Номинальное напряжение, В-/ Rated voltage, V-/ Nominaldyq кемеýi, V-/ Номінальна напруга, В-	230					
Диапазон рабочих напряжений, В-/ Operating voltage range, V-/ Jumys кемеýleriniň aýdýmu, V-/ Діапазон робочих напруг, В-	198 ÷ 253					
Номинальная частота сети, Гц/ Rated mains frequency, Hz/ Jeliniň nominaldyq jılıgы, Hz/ Номінальна частота мережі, Гц	50					
Номинальная мощность, Вт/ Rated power, W/ Nominaldyq qýaty, W/ Номінальна потужність, Вт	12	18				
Источник света/ Light source/ Jaryq kózı/ Джерело світла	SMD2835					
Световой поток, лм/ Luminous flux, lm/Jaryq aýgyny, lm/ Світловий потік не менше, лм	720	1080				
Цветовая температура, К/ Color temperature, K/ Tústik temperatyrasy, K/ Корельована көлірна температура, К	4000	6500	4000	6500		
Коэффициент пульсации светового потока, %/ Ripple rate of luminous flux, %/ Jaryq aýgypyn lúplideý koeffitsienti, %/ Коэффициент пульсациї світлового потоку, %	≤ 5					
Коэффициент мощности/ Power factor/ Qýat koeffitsienti/ Коэффициент потужності	$\geq 0,5$		$\geq 0,9$			
Индекс цветопередачи Ra/ Colour rendering index, Ra/ Tús berý indeksi, Ra/ Індекс кольоропередавання Ra	≥ 80					
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)/ Degree of protection as per IEC 60529/ MEMST IEC 14254 (IEC 60529) boynsha qorǵaý därejesi/ Ступінь захисту згідно ДСТУ EN 60529	IP20					
Класс защиты по ГОСТ IEC 60598-1/ Protection class as per IEC 60598-1/ MEMST IEC 60598-1 boynsha qorǵaý klasy/ Клас захисту згідно ДСТУ EN 60598-1	I					
Класс энергоэффективности/ Energy efficiency class/ Energiyalıq tiimdlilik klasy/ Клас енергоефективності	A					
Диапазон рабочих температур/ Operational temperature range/ Jumys temperatyralarynyň aýdýmu/ Діапазон температури навколишнього середовища	(0... +40) °C					
Относительная влажность воздуха/ Relative air humidity/ Salıstyrmały aýa ýýlgaldyly/ Відносна вологість повітря	98 % при +25 °C / 98 % at +25 °C / +25 °C kezinde 98 %-ǵa dein/ 98 % за +25 °C					
Материал рассеивателя/ Dissector material/ Shashyryatqysh materialy/ Материал розсіювачу	Пластик/ Plastic/ Plastik/ Пластик					

Продолжение таблицы/Continuation of Table/Kesteniň jalǵasy/ Продовження таблиці А.1

Примечания

1. Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Остальные технические параметры, условия безопасного и эффективного использования указаны на сайте: www.iek.lighting.

Notices

1. * Warranty is preserved in case the purchaser complies with the operation, transportation and storage requirements.
2. Other technical features, conditions of safe and efficient use are indicated at the website: www.iek.lighting.

Eskertpe

1. * Satyp alýshy paidalaný, tasymaldaý jáne saqtaý erejelerin oryndaǵan jaǵdáda kepildik saqtalady.
2. Qalǵan tehnikalıq parametrleri, qayipsiz jáne tiimdi paidalaný sharttary www.iek.lighting saitynда berilgen.

Примітки

1. * Гарантія зберігається при дотриманні покупцем правил експлуатації, транспортування та зберігання.
2. Решта технічних характеристик, умови безпечної і ефективного використання вказані на сайті: www.iek.ua.




Рисунок А.1 – Подключение светильника/ Figure A.1 – Luminaire connection/ A.1-sýret – Shyraǵdandy qosý/
Рисунок А.1 – Підключення світильника

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

During the warranty period and in case you have any complaints, contact the seller or one of the following organizations:

Keplidkti mindettemeler kezeñinde jáne narazylyqtar týyndaǵan jaǵdaıda, satýshyǵa nemese kelesi uiymdarǵa habarlasuýyz:

У період гарантійних зобов'язань і при виникненні претензій звертатися до продавця або до організації:

Российская Федерация**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область,
г. Подольск, Проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457

Тел./факс: +7 (495) 542-22-27

info@iek.ru

www.iek.ru

Russian Federation**"IEK HOLDING" LLC**

107/49 Prospect Lenina, office 457,
Podolsk, Moscow region, 142100
Tel./fax: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

Страны Евросоюза**Латвийская Республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

EU countries**Republic of Latvia****LLC "IEK Baltia"**

11, Rankas str., Riga, LV-1005
Tel.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Страны Азии**Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

Azıla Elderi**Qazaqstan Respýblıkasy****"TD IEK. KAZ" JShS**

040916, Almaty oblysy,
Qarasai aýdany, Irgeli aýyly,
Aqjol yqsh. aýd., 71A
Tel.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

УКРАЇНА**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ****УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В

Тел.: +38 (044) 536-99-00

info@iek.com.ua

www.iek.ua

УКРАЇНА**ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ****УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"**

08132, Київська область,
Києво-Святошинський район,
м. Вишнєве, вул. Київська, 6В

Тел.: +38 (044) 536-99-00

info@iek.com.ua

www.iek.ua

