

Адаптер тестера - PAI-4-N GY - 3032871

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с шагом в 5,2 мм, 6,2 мм и 8,2 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Малый внешний диаметр контрольного гнезда также обеспечивает возможность использования защитных штекеров с защитой от прикосновений
- ✓ Надежный контакт контрольных штекеров диаметром 4 мм с функциональными гнездами
- ✓ Контрольные адаптеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм

RoHS

COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 529327
GTIN	4046356529327
Вес/шт. (без упаковки)	1,530 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	51,6 мм
Длина	5,8 мм
Ширина	5,8 мм
Диаметр	5,8 мм

Общие сведения

Указание	Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274
	Не вставлять под напряжением!
Цвет	серый
Материал	Медь

Адаптер тестера - PAI-4-N GY - 3032871

Технические данные

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
Напряжение, максимальное	250 В
Максимальный ток нагрузки	10 А

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------