



Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Наименование изделия	CU
Тип устройства или его аксессуаров	Блок охлаждения
Тип монтажа	На крыше шкафа
Тип установки	Внутри помещения
Назначение изделия	Для шкафа
Исполнение выключателя	Винтами
Входное напряжение	400 V 50/60 Гц
Число фаз сети	3 фазы
Мощность охлаждения	2050 Вт 50/60 Гц L35-L35 1560 Вт 50/60 Гц L35-L50

Дополнительные характеристики

Высота	415 мм
Ширина	567 mm
Глубина	401 мм
[In] номинальный ток	1.9 A
Макс. пусковой ток	10 A
Потребляемая мощность, Вт	990 Вт при 50/60 Гц, L35-L35 1190 W при 50/60 Гц, L35-L50
Код энергоэффективности	2.1
Способ управления	Электронный контроллер
Диапазон уставок температуры	20...55 °C
Рабочая температура окружающей среды	20...46 °C, внутри оболочки 20...50 °C, снаружи оболочки 55 °C, максимальное
Уровень шума	65 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
Давление	25 бар
Воздушный поток	Внешняя цепь : 1820 m³/h при 50/60 Гц Внутренняя цепь : 1050 м³/ч при 50/60 Гц
Масса продукта	52 кг
Тип охлаждающего газа	R134a (0.55 кг)
Тип воздушного фильтра	Дополнительный внешний фильтр контура

Типы реализуемых защит	Тепловая защита : Т 6 А Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) :
Материал	Нержавеющая сталь
Цвет	Серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CE
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/42/EC - машинное оборудование 2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Стандарты	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40
Степень защиты IP	IP54 на внутренней цепи в соответствии с IEC 60529 IP34 на внешней цепи в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---