

Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO ME DI 4 AB - 2741671

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль цифрового ввода-вывода, степень защиты IP 20, 4 цифровых входа, 24 В DC, в комплекте со штекером COMBICON

Преимущества для Вас

- ✓ Ширина 12,5 мм
- ✓ Оптимальны для установки на монтажную рейку
- ✓ Разъемы COMBICON для входов/выходов
- ✓ Разъемы COMBICON для сетей AS-Interface



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 915278
GTIN	4017918915278
Вес/шт. (без упаковки)	147,570 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	22,5 мм
Высота	102 мм
Глубина	105 мм

Интерфейс AS

Тип ведом. устройства	Ведомое устройство A/B
-----------------------	------------------------

Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO ME DI 4 AB - 2741671

Технические данные

Интерфейс AS

AS-i спецификации	2.1
IO-Code (код ввода-вывода)	0
ID1-код	7
ID2-код	0
Идентификационный код (шестнадцатеричн.)	A
Код ID (десят.)	10
Профиль AS-i	S-0.A.0
Требования к ведущему устройству	>= 2.0

Стандарты и предписания

Степень защиты	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
----------------	--------------------------------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / ASI-Interface / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
------------	---	---	---------------

Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO ME DI 4 AB - 2741671

Сертификаты

ASI-Interface		49501/ 26.05.02
EAC		EAC-Zulassung
cULus Listed		