

Технические характеристики продукта

Характеристики

LE4K065M7

Пускатель в корпусе 6A 220V 50/60Hz с
устройством секционного отключения



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys LE
Краткое название устройства	LE4K
Тип устройства или его аксессуаров	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Материал	Поликарбонат
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно Разъединитель с предохранителем Контактор
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	6 A AC-3
Мощность двигателя, кВт	3 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц 1.5 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 2.2 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 2.2 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	220 V пер. ток 50/60 Hz
[I _{the}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	6 A
Соответствующий номинал предохранителя	10 A 10 x 38 mm aM
Тип управления	Кнопка начало зеленый I Кнопка стоп / сброс красный O

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 верх 4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 низ 4 cable entry : ISO20 верх 4 вход кабеля: ISO20 низ
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	146 мм
Масса продукта	1.45 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0925 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---