



## Switch-disconnector, 4 pole, 630 A, without protection, IEC, Withdrawable

Тип  
Каталог №

INX16B4-06W-1  
183649

### Программа поставок

|                                                                               |             |    |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент                                                                   |             |    | Открытые силовые выключатели/силовые разъединители                        |
| Ассортимент                                                                   |             |    | Открытый силовой разъединитель                                            |
| Диапазон тока                                                                 |             |    | до 4000 А                                                                 |
| Защитная функция                                                              |             |    | без защиты                                                                |
| Метод монтажа                                                                 |             |    | Выдвижной вариант монтажа                                                 |
|                                                                               |             |    | Кассета заказывается отдельно.                                            |
| Типоразмер                                                                    |             |    | INX16                                                                     |
| Техника срабатывания                                                          |             |    | без расцепителя                                                           |
| Стандарт/сертификат                                                           |             |    | IEC                                                                       |
| Количество полюсов                                                            |             |    | 4-полюсн.                                                                 |
| Класс защиты                                                                  |             |    | IP31 с уплотнителем двери, IP55 с защитным кожухом                        |
|                                                                               |             |    | на выбор устанавливается пользователем с многочисленными принадлежностями |
| Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки                    | $I_n = I_u$ | А  | 630                                                                       |
| Расчетный ток короткого замыкания при включении до 440В/690В 42/42            | $I_{cm}$    | кА | 88                                                                        |
| Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании $t = 1$ с | $I_{cw}$    | кА | 42                                                                        |

### Технические характеристики

#### Общая информация

|                              |          |    |                                                    |
|------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------|
| Стандарты и предписания      |          |    | IEC/EN 60947                                       |
| Температура окружающей среды |          |    |                                                    |
| Хранение                     | $\theta$ | °C | -40 - +70                                          |
| Температура окружающей среды |          | °C | -25 - +70                                          |
| установочное положение       |          |    |                                                    |
| категория применения         |          |    | В                                                  |
| Класс защиты                 |          |    | IP31 с уплотнителем двери, IP55 с защитным кожухом |
| Направление подвода питания  |          |    | любая                                              |

#### Цели главного тока

|                                                            |             |               |       |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|
| Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки | $I_n = I_u$ | А             | 630   |
| Измеренный ток длительной нагрузки при 50 °C               | $I_u$       | А             | 630   |
| Измеренный ток длительной нагрузки при 60 °C               | $I_u$       | А             | 630   |
| Измеренный ток длительной нагрузки при 70 °C               | $I_u$       | А             | 630   |
| Номинальная устойчивость к импульсу                        | $U_{imp}$   | В перем. тока | 12000 |
| Номинальное напряжение                                     | $U_e$       | В перем. тока | 690   |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения             |             |               | III/3 |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции              | $U_i$       | В             | 1000  |

#### Коммутационная способность

|                                                 |          |    |    |
|-------------------------------------------------|----------|----|----|
| Расчетный ток короткого замыкания при включении | $I_{cm}$ |    |    |
| до 440 В 50/60 Гц                               | $I_{cm}$ | кА | 88 |
| до 690 В 50/60 Гц                               | $I_{cm}$ | кА | 88 |

|                                                                              |                                  |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании 50/60 Гц |                                  |                    |        |
| Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (t=1s)   | I <sub>cw</sub>                  | кА                 | 42     |
| Время переключения                                                           |                                  |                    |        |
| Время включения на включающую катушку                                        |                                  | мс                 | 25     |
| Общее время отключения через расцепитель рабочих токов                       |                                  | мс                 | 25     |
|                                                                              |                                  |                    |        |
| Общее время отключения через расцепитель минимального напряжения             |                                  | мс                 | 50     |
| срок службы                                                                  |                                  | Замыкающий контакт |        |
| Механический срок службы                                                     | Циклы переключения: (ВКЛ./ВЫКЛ.) |                    | 12500  |
| Механический срок службы с техобслуживанием                                  | Циклы переключения: (ВКЛ./ВЫКЛ.) |                    | 25000. |
| Электрический срок службы                                                    | Циклы переключения: (ВКЛ./ВЫКЛ.) |                    | 10000  |
| Электрический срок службы с техобслуживанием                                 | Циклы переключения: (ВКЛ./ВЫКЛ.) |                    | 20000. |
| максимальная частота коммутаций                                              |                                  | S/h                |        |
| максимальная частота коммутаций                                              | Переключения: ч                  |                    | 60     |
| Потеря мощности для расчетного тока при I <sub>n</sub>                       |                                  |                    |        |
| Выдвижной вариант монтажа (выключатель с кассетой)                           |                                  | W                  | 50     |

Вес

|                           |  |    |    |
|---------------------------|--|----|----|
| Выдвижной вариант монтажа |  |    |    |
| 4-полюсн.                 |  | кг | 31 |
| Пустая кассета            |  |    |    |
| 4-полюсн.                 |  | кг | 21 |

Поперечные сечения соединения

|                           |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| медная шина               |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Выдвижной вариант монтажа |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| черный                    |  | мм | 2 x 5 x 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |  |    | При этом речь идёт о значениях, используемых в собственном оборудовании. Значения зависят от температуры, преобладающей вокруг переключателя, от класса защиты (IP), от высоты установки, от заделки и иногда от искусственной вентиляции. Таким образом, в зависимости от индивидуальной концепции оборудования может произойти "дерейтинг", который можно компенсировать снова, увеличив поперечное сечение. Точные сведения об этом предоставляют термические испытания конкретного коммутационного оборудования. |
|                           |  |    | Допустимый ток длительной нагрузки автоматических выключателей, применяемых при различных температурах в пределах одного коммутационного оборудования. Ожидаемые внутренние температуры могут быть оценены согласно соответствующим стандартам и положениям IEC.                                                                                                                                                                                                                                                     |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                                    |                  |    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------------------------------------------|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции      |                  |    |                                                   |
| Номинальный ток для указания потери мощности                       | I <sub>n</sub>   | A  | 630                                               |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока                | P <sub>vid</sub> | W  | 50                                                |
| Мин. рабочая температура                                           |                  | °C | -25                                               |
| Макс. рабочая температура                                          |                  | °C | 70                                                |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439                                  |                  |    |                                                   |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей                                |                  |    |                                                   |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость                                      |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции                                 |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению                  |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены. |


|                                                            |  |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2.5 Подъём                                              |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.2.6 Испытание на удар                                   |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.2.7 Ярлыки                                              |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                                                                                                             |
| 10.3 Класс защиты изоляции                                 |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока               |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                                                                                                             |
| 10.5 Защита от удара электрическим током                   |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.6 Монтаж оборудования                                   |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения            |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи               |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9 Свойства изоляции                                     |  |                                                                                                                                                                               |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте         |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению     |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.10 Нагрев                                               |  | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям                      |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |
| 10.12 Электромагнитная совместимость                       |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |
| 10.13 Механическая функция                                 |  | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).                                                                      |

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                                            |    |  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------------------------------------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnecter (EC000216)                                                                                                                              |    |  |                                                   |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnecter (ecI@ss8.1-27-37-14-03 [AKF060010]) |    |  |                                                   |
| Version as main switch                                                                                                                                                                                     |    |  | Yes                                               |
| Version as maintenance-/service switch                                                                                                                                                                     |    |  | No                                                |
| Version as safety switch                                                                                                                                                                                   |    |  | No                                                |
| Version as emergency stop installation                                                                                                                                                                     |    |  | No                                                |
| Version as reversing switch                                                                                                                                                                                |    |  | No                                                |
| Max. rated operation voltage Ue AC                                                                                                                                                                         | V  |  | 690                                               |
| Rated operating voltage                                                                                                                                                                                    | V  |  | 690 - 690                                         |
| Rated permanent current Iu                                                                                                                                                                                 | A  |  | 630                                               |
| Rated permanent current at AC-21, 400 V                                                                                                                                                                    | A  |  | 0                                                 |
| Rated operation power at AC-3, 400 V                                                                                                                                                                       | kW |  | 0                                                 |
| Rated short-time withstand current Icw                                                                                                                                                                     | kA |  | 42                                                |
| Rated operation power at AC-23, 400 V                                                                                                                                                                      | kW |  | 0                                                 |
| Switching power at 400 V                                                                                                                                                                                   | kW |  | 0                                                 |
| Conditioned rated short-circuit current Iq                                                                                                                                                                 | kA |  | 88                                                |
| Number of poles                                                                                                                                                                                            |    |  | 4                                                 |
| Number of auxiliary contacts as normally closed contact                                                                                                                                                    |    |  | 0                                                 |
| Number of auxiliary contacts as normally open contact                                                                                                                                                      |    |  | 0                                                 |
| Number of auxiliary contacts as change-over contact                                                                                                                                                        |    |  | 2                                                 |
| Motor drive optional                                                                                                                                                                                       |    |  | Yes                                               |
| Motor drive integrated                                                                                                                                                                                     |    |  | No                                                |
| Voltage release optional                                                                                                                                                                                   |    |  | Yes                                               |
| Device construction                                                                                                                                                                                        |    |  | Built-in device slide-in technique (withdrawable) |
| Suitable for ground mounting                                                                                                                                                                               |    |  | Yes                                               |
| Suitable for front mounting 4-hole                                                                                                                                                                         |    |  | No                                                |

|                                               |  |                 |
|-----------------------------------------------|--|-----------------|
| Suitable for front mounting center            |  | No              |
| Suitable for distribution board installation  |  | Yes             |
| Suitable for intermediate mounting            |  | No              |
| Colour control element                        |  | Green           |
| Type of control element                       |  | Push button     |
| Interlockable                                 |  | Yes             |
| Type of electrical connection of main circuit |  | Rail connection |
| Degree of protection (IP), front side         |  | IP31            |

## Размеры



- ① Door
- ② Contact surface flange terminal