



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Диапазон | AtlasDesign |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка |
| Комплектация изделия | Механизм |
| Монтаж | Винт |
| Тип упаковки | Флоупак |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 20 шт. |
| Минимальная партия для продажи | 1 |
| Номинальный ток | 16 А в 220...250 V переменный ток 50 Гц |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество розеток | 1 |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Описание стандарта розетки | Без заземляющего контакта |
| Тип крышки | Со шторками |
| Индикация | Без индикации |
| Цвет | Белый |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Обработка поверхности | Decorative coating |
| Температура окружающей среды при хранении | 5...40 °C |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 В |
| Рабочая температура окружающей среды | 5...35 °C |
| Относительная влажность | 60 % |
| Электрическая износостойкость | 5000 циклы |
| Присоединения | 2 винтовые зажимы |
| Форма отвертки | Pozidriv No 1 |
| Количество кабелей | 2 |
| Мощность зажимного соединения | 1.5...4 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм ² для гибкий кабель(и) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Материал | Термопласт : все стороны |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 37 мм |
| Масса продукта | 0.067 кг |
| Стандарты | IEC 60884-1 |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Сертификация | EAC |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|