

Устройство защиты от перенапряжений - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I - 1065320

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Устройство защиты от перенапряжений (защитный штекер и базовый элемент), со встроенным индикатором состояния для двух сигнальных проводников с общим опорным потенциалом, например Digital IN/OUT. Непрямое заземление через газовый разрядник.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4055626727066
Вес/шт. (без упаковки)	37,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	105,8 мм
Ширина	6,2 мм +0,1 мм
Глубина	100 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Высота	≤ 4000 м (amsl (выше уровня моря))
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Материал корпуса	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Цвет	серый цвет A RAL 7042
	светло-серый RAL 7035

Устройство защиты от перенапряжений - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I - 1065320

Технические данные

Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка: TH 35 - 7,5 mm
Конструкция	Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках
Направление действие	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground

Защитная цепь

Класс испытания согл. МЭК	C1
	C2
	C3
	D1
Номинальное напряжение U_N	24 В DC
Макс. напряжение при длит. нагрузке U_C	30 В DC
	21 В AC
Расчетный ток	600 мА (56 °C)
Эффективный рабочий ток I_C при U_C	≤ 5 мкА
Ток защитного проводника I_{PE}	≤ 1 мкА
Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) мкс (фаза-земля)	5 кА
Номинальный ток утечки I_n (8/20) мкс (фаза — масса сигнала)	5 кА
Отводимый импульсный ток I_{imp} (10/350) мкс (жила-земля)	0,5 кА
Отводимый импульсный ток I_{imp} (10/350) мкс (жила—масса сигнала)	0,5 кА
Общий максимальный импульсный ток утечки I_{total} (8/20) мкс	10 кА
Уровень защиты U_p (жила-земля)	≤ 750 В (C1 - 1 кВ/500 А)
	≤ 800 В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
	$\leq 1,1$ кВ (C3 - 25 А)
	$\leq 1,15$ кВ (C3 - 100 А)
Уровень защиты U_p (жила—масса сигнала)	≤ 140 В (C1 - 1 кВ/500 А)
	≤ 190 В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
	≤ 45 В (C3 - 25 А)
	≤ 50 В (C3 - 100 А)
Уровень защиты U_p , статический (жила-земля)	≤ 750 В (C1 - 1 кВ/500 А)
	≤ 800 В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
Уровень защиты U_p , статический (жила—масса сигнала)	≤ 55 В (C1 - 1 кВ/500 А)
	≤ 120 В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
Время срабатывания t_A (фаза — масса сигнала)	≤ 1 нс
Время срабатывания t_A (фаза-земля)	≤ 100 нс
Вносимое затухание a_E , асим.	тип. 0,3 дБ (≤ 270 кГц / 150 Ω)
Максимальная частота f_g (3 дБ), асим. (земля) в системах сопротивлением 150 Ом	тип. 960 кГц
Емкость (фаза — сигнальная масса)	тип. 2,2 нФ

Устройство защиты от перенапряжений - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I - 1065320

Технические данные

Защитная цепь

Сопротивление на каждую цепь	1,65 Ω $\pm$ 20 %
Номинал предохранителя, макс.	630 мА (FF)
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля)	C1 - 1 кВ / 500 А
	C2 - 10 кВ / 5 кА
	C3 - 100 А
	D1 - 500 А
Устойчивость к импульсному току (фаза — сигнальная масса)	C1 - 1 кВ/500 А
	C2 - 10 кВ/5 кА
	C3 - 100 А
	D1 - 500 А
Время сброса импульса (фаза-земля)	$\leq$ 30 мс
Время сброса импульса (жила—масса сигнала)	$\leq$ 300 мс

Дополнительные технические данные

Макс. отводимый импульсный ток I _{общ. макс.} (8/20) мкс	20 кА (1x)
---	------------

Характеристики клемм

Тип подключения	Зажимы Push-in
Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	МЭК 61643-21 2000 + поправка 2001 + A1:2008, измененный + A2:2012
	EN 61643-21 2001 + A1:2009 + A2:2013

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed

Устройство защиты от перенапряжений - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I - 1065320

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 138168

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>