

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/8-L-PUR SCO FLK14/MCV3P - 1547928

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



На рисунке показан вид сверху и снизу

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, количество гнезд: 8, полюсов: 4, механические ключи: А - стандарт, гнездо для платы: один ряд, индикатор состояния: есть, р-п-р; годключение магистрального кабеля: Штыревая планка FLK и MINI COMBICON 270°, экранировка: нет

Преимущества для Вас

- ✓ Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
- ✓ Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
- ✓ Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
- ✓ Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
- ✓ Простая системная разводка ПЛК через расположенное на задней стороне основное соединение



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356135528
Вес/шт. (без упаковки)	324,090 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Расчетное напряжение	24 В DC
Рабочее напряжение, максимальное U_{max}	30 В DC
Нагрузка по току на каждый входной/выходной сигнал	0,5 А (1 А при 40 °C)
Нагрузочная способность на 1 гнездо	0,5 А (1 А при 40 °C)
Общий расчетный ток	4 А
	8 А (до 40 °C)
Полюсов	4

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/8-L-PUR SCO FLK14/MCV3P - 1547928

Технические данные

Общие сведения

Количество гнезд	8
Тип подключения, датчик / исполнительный элемент	Гнездовой разъем M12-SPEEDCON

Окружающие условия

Степень защиты	IP54 (с уплотненными крепежными отверстиями)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-30 °C ... 90 °C

Функция локальной диагностики

Локальная диагностика	Электропитание LED зел.
	Отображение состояния ввода-вывода LED желт.

Характеристики магистрального кабеля

Тип подключения	Штыревая планка FLK и MINI COMBICON
Длина зачищаемой части (сигнал)	9 мм
Мин. сечение проводника (цепь питания)	0,14 мм ²
Макс. сечение проводника (цепь питания)	1,5 мм ²
Сечение проводника AWG мин. (цепь питания)	26
Сечение проводника AWG макс. (цепь питания)	16
Момент затяжки, гнездо, кабель для датчика или исполнительного устройства	0,4 Нм
Момент затяжки монтажного винта крепления корпуса	0,5 Нм

Тип изоляционного материала

Материал корпуса	PBT
Материал, заливочная масса	PUR
Материал, контакт	Сплав меди
Материал, контактная поверхность	позолоченный
Материал, держатель контакта	РА
Материал, контакт, сторона магистрального кабеля	Сплав меди
Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля	оцинкован.
Материал держателя контакта, сторона магистрального кабеля	полиамид
Материал, резьбовая втулка	Сплав цинка, изготовление методом литья под давлением
Материал, поверхность резьбовой втулки	Покрытый никелем
Материал, уплотнительное кольцо	NBR
Материал уплотнения	CR (плоское уплотнение с обратной стороны)

Назначение выводов

Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение	1 / 4 (A) = 1
	2 / 4 (A) = 2
	3 / 4 (A) = 3
	4 / 4 (A) = 4

Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/8-L-PUR SCO FLK14/MCV3P - 1547928

Технические данные

Назначение выводов

	5 / 4 (A) = 5
	6 / 4 (A) = 6
	7 / 4 (A) = 7
	8 / 4 (A) = 8
	1-8 / 1 (+ 24 V) = 9
	1-8 / 1 (+ 24 V) = 11
	1-8 / 1 (+ 24 V) = 13
	1-8 / 3 (0 V) = 10
	1-8 / 3 (0 V) = 12
	1-8 / 3 (0 V) = 14

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------