


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

KTA1600LP3E2

Canalis - угл. секция «плашмя» - 1600 A - 3L  
+PE - N2 - 2 линии, на заказ



### Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KT
Тип устройства или его аксессуаров	Угловая секция
Описание шинопровода	Стандарт
Краткое название устройства	KTA
Область применения	Смена направления
Материал	Алюминий
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1600 A в 35 °C
Полярность	3L + PE
Тип смены направления	Направление 1 : плашмя к вправо
Рабочий угол	90 °
Заземляющий проводник	Стандартное защитное заземление
Уровень короткого замыкания	Стандартное исполнение
Поставляемое оборудование	Секция кабельного канала Соединительный блок

### Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэфирная пленка
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 V
[Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	65 kA
[Ipk] допустимый пиковый ток	143 kA
Излучаемое магнитное поле	0,9 мкТл
Предел теплового напряжения	4225 A <sup>2</sup> •с
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	0...15 %, максимальный ток нагрузки: 1600 A 15...33 %, максимальный ток нагрузки: 2000 A 33...100 %, максимальный ток нагрузки: 2500 A

Падение напряжения	$C \cos \varphi = 1, 0.0037$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины $C \cos \varphi = 0.9, 0.0038$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины $C \cos \varphi = 0.8, 0.0036$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины $C \cos \varphi = 0.7, 0.0034$ В в 50 Гц при 1А на 100 м длины
Положение нейтрали	Слева
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Типоразмер	На заказ
Ширина	140 мм
Высота	164 мм
Длина	Направление 1 : 300...600 mm Направление 2 : 800...1100 mm
Цвет	Белый : RAL 9001
Линейная нагрузка	19 кг/м

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Коэффициент понижения	100 % of In at 0...35 °C

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---