



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys Mini-VARIO
Краткое название устройства	VCFN
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель-разъединитель аварийного останова
Уровень производительности	Стандарт
Описание полюсов	3P
Способ управления	Поворотная рукоятка
Цвет рукоятки	Красный
Цвет передней панели рукоятки	Желтый
Блокировка поворотной рукоятки навесными замками	1 - 3 навесных замка с 4...8 мм

Дополнительные характеристики

Маркировка	0 - 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	32 A
Номинальная рабочая мощность, Вт	11 кВт при 400 V AC-3 15 кВт при 400 V AC-23
Повторно-кратковременный режим, класс	30
Включающая способность (I действ.)	400 A в 400 V AC-21A
[Icw] допустимый сквозной ток короткого замыкания (I действ.)	960 A в 400 V в течение 1 с
Номинальный условный ток короткого замыкания	10 кА при 400 V

Гарантированное отключение	Да
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60595-2-1
Размер базового блока	60 x 60 mm
Высота	131 мм
Ширина	82.5 мм
Глубина	106 мм
Масса продукта	0.512 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1
Защитное исполнение	TC
Механическая стойкость	Вибрации 10...150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6 Удары 11 мс 30 g (ном.) IEC 60068-2-27
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0738 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---