

Модуль расширения ввода-вывода - NLC-IO-2RTD/ UTH-4QTP-01A - 2701671

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль расширения ввода-вывода, для применения с базовым модулем Nanoline. Оснащен 2 температурными входами и 4 транзисторными выходами р-п-р-типа.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 774703
GTIN	4046356774703
Вес/шт. (без упаковки)	185,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	40 мм
Высота	103,5 мм
Глубина	43 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C

Питание

Электропитание	24 В
----------------	------

Цифровые выходы

Описание выходов	Выходы р-п-р-типа
Тип подключения	Винтовые зажимы
Количество выходов	4

Модуль расширения ввода-вывода - NLC-IO-2RTD/ UTH-4QTP-01A - 2701671

Технические данные

Цифровые выходы

Наименование защиты	Устройство тепловой защиты
Номинальное напряжение	24 В DC
Максимальный выходной ток на 1 канал	0,5 А
Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму	2 А
Номинальная индуктивная нагрузка	7,2 ВА (1,2 Гн; 80 Ω)
Номинальная нелинейная нагрузка	7,2 Вт
Номинальная активная нагрузка	7,2 Вт (80 Ом)

Аналоговые входы

Количество входов	2
Описание входа	Входы для термoeлементов или линейного напряжения
Тип подключения	Отдельные проводники
Способ подключения	2- или 3-жильный (экранированный)
Применяемые типы датчиков (RTD)	Pt 100, Pt 1000
Применяемые типы датчиков (TC)	B, E, J, K, N, R, S, T
Наименование защиты	Устройство тепловой защиты

Общие сведения

Тип монтажа	Установка на монтажную рейку
-------------	------------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

Модуль расширения ввода-вывода - NLC-IO-2RTD/ UTH-4QTP-01A - 2701671

Сертификаты

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

cULus Listed

