

Пассивный модуль - UM 45-FLK50/LA/PLC - 2962502

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



VARIOFACE-COMPACT-LINE, интерфейсный модуль на 32 канала со светодиодным индикатором, с винтовыми зажимами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7.5

На рисунке показана модель UM 45-FLK50/PLC



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 087203
GTIN	4017918087203
Вес/шт. (без упаковки)	113,370 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	126 мм
Высота	45 мм
Глубина	50 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	30 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 А
Макс. допустимый ток (раздельное питание)	2 А (на байт)
Полюсов	50
Индикатор состояния	LED желт.
Монтажное положение	на выбор

Пассивный модуль - UM 45-FLK50/LA/PLC - 2962502

Технические данные

Общие сведения

Степень защиты	IP00
----------------	------

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	6 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение проводника AWG	26 ... 14

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	50 В
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Пассивный модуль - UM 45-FLK50/LA/PLC - 2962502

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		24 В	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		24 В	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---