



Основные характеристики

Диапазон	EcoStruxure Building Expert
Наименование изделия	SE7000 Series
Краткое название устройства	SER7300
Тип устройства или его аксессуаров	Комнатный контроллер
Область применения	Line voltage fan coil
Комплектация изделия	С крышкой
Тип датчика	Single point calibrated bulk polymer RH sensor with measurement accuracy: +/- 5 % 10 kOhm T2 NTC thermistor with measurement accuracy: +/- 0.2 °F

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	EcoStruxure Building Expert communication card EcoStruxure Building Expert sensor EcoStruxure Building Expert temperature sensor EcoStruxure Building Expert relay
[Us] номинальное напряжение сети	10...30 V AC
Частота сети	50 Гц 60 Hz
Протокол порта обмена данными	Without protocol
Доступные функции	Контроль влажности
Отображаемая информация	Temperature : - 40...122 °F
Точность измерения	For humidity : +/- 5 % at 20...80 % RH non-condensing For temperature : +/- 0.9 °F at 70 °F typically calibrated
Количество входов	2 dry contact input
Количество выходных реле	1 relay output
Выходное напряжение	For relay power supply : 7 V DC
Диапазон уставок температуры	40...90 °F (heating) 0.9 °F (per step) 54...100 °F (cooling)
Контур регулирования	For heating : adjustable P regulator by 3.2 °F (by default) For cooling : adjustable P regulator by 3.2 °F (by default)
Калибр AWG	AWG 22...AWG 14
Присоединения	Винтовой зажим
Ширина	3.42 дюйм
Глубина	1.5 дюйм

Высота	4.92 дюйм
Масса продукта	0.75 амер. фунт

Условия эксплуатации

Setting range	Dehumidification : 30...95 %
Понижающий коэффициент	< 1 % yearly (typical drift)
Рабочая температура окружающей среды	32...122 °F
Температура окружающей среды при хранении	-22...122 °F
Относительная влажность	0...95 % без конденсации
Стандарты	ICES-003 UL 873 FCC часть 15 субчасть B CSA C22.2 No 24
Сертификация	FCC : CFR 47 part 15 C-Tick : AS/NZS CISPR 22 UL listed XAPX UL listed XAPX7 CE
Директивы	89/336/EEC - электромагнитическое соответствие

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---