Технические характеристики продукта

Характеристики

RE7RB11MW

Реле,выдержка на выключение 0,05-1с ~/ =240В 1со

Основные характеристики

Серия продукта	Zelio Time
Тип устройства или его аксессуаров	Промышленное реле времени
Наименование компонента	RE7
Тип задержки	K
Time delay range	0.05 с...10 мин

Дополнительные характеристики

Тип дискретного выхода	Реле
Материал контактов	Контакты: серебро с позолотой
Размер шага в ширину	22.5 мм
[Us] номинальное напряжение сети	24...240 В пер./пост. тока в 50/60 Гц
Диапазон напряжения	0,85...1,1 Us
Присоединения	Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 1,5 мм² гибкий с кабельным наконечником Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 2,5 мм² гибкий без наконечника
Момент затяжки	0.6...1.1 Н-м
Погрешность задержки срабатывания	+/- 10 % полной шкалы
Повторяемость позиционирования	+/- 0,2 %
Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры	< 0,07 %/°C
Отклонение напряжения	< 0,2 %/В
Мин. длительность импульса	1 с
Время сброса	50 мс
Макс. коммутируемое напряжение	250 В пер./пост. ток
Механическая износостойкость	20000000 циклы
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	<= 2 A DC-13 24 В при 70 °C в соответствии с IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660 <= 3 A AC-15 при 70 °C в соответствии с IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660 <= 0.1 A DC-13 250 V при 70 °C в соответствии с IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660 <= 0.2 A DC-13 115 V при 70 °C в соответствии с IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
Минимальная коммутационная способность	12 V / 10 мА
Характеристика потенциометра	Linear 47 kOhm (+/- 20 %), 0.2 W, cable length: 25 m Z1Z2terminal(s)

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Маркировка	CE
Категория перенапряжения	III в соответствии с IEC 60664-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В между цепью контакта и входами управления IEC сертифицированный 250 В между цепью контакта и источником питания IEC сертифицированный 300 В между цепью контакта и входами управления CSA сертифицированный 300 В между цепью контакта и источником питания CSA сертифицированный
Напряжение отключения питания	> 0,1 Uc
Рабочее положение	Любое положение без ухудшение характеристик
Выдерживаемая импульсная помеха	2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-5 уровень 3
Потребляемая мощность, ВА	2 В·А 24 V 6 В·А 240 V 2.5 В·А 48 В 3.2 ВА 110 V
Потребляемая мощность, Вт	1 Вт 48 В 2 Вт 24 V 2 Вт 240 V 3.2 Вт 110 V
Пиковый ток	0.001 кА для 30 с при подаче напряжения
Описание терминала	(15-16-18)OC_OFF (A1-A2)CO
Высота	78 мм
Ширина	22.5 мм
Глубина	80 мм
Масса продукта	0.15 кг

Условия эксплуатации

Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	3 мс
Стандарты	EN/IEC 61812-1
Сертификация продукта	CSA GL UL
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Относительная влажность	15...85 % (3K3) в соответствии с IEC 60721-3-3
Виброустойчивость	0,35 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень защиты IP	IP20 (зажимы) IP50 (корпус)
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60664-1
Электрическая прочность изоляции	2.5 кВ
Импульс напряжения без поглощения мощности	4.8 кВ
Стойкость к электростатическому разряду	6 кВ (в контакте) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 8 кВ (в воздухе) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3 уровень 3
Стойкость к коммутационным помехам	2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3
Помеха излучаемая/наведенная	CISPR11 группа 1- класс A CISPR22 класс A

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

RE7RB11MW ########## ##:

RE22R1KMR

RE22R1KMR

###-## 1

####### ######: ######### ##### ###### | #### ######: 18 ###### 2016