



## Набор программирования DMI

Тип  
Каталог №

NZM-XPC-KIT  
265631



Powering Business Worldwide™

## Программа поставок

Принадлежности	Диагностика, коммуникация
Описание	<p>Программа диагностики и конфигурирования NZM и DMI (в месте установки) Компьютерная программа для прямого подключения ко всем автоматическим переключателям NZM с электронным расцепителем (устройства IEC и UL/CSA), включая соединительные кабели к NZM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Параметры защиты: отображение онлайн и индикация характеристик, возможность экспорта в программу управления характеристиками „Moeller CurveSelect“.</li> <li>Предупредительные сообщения и сообщения о срабатывании: считывание памяти диагностики даже в обесточенном состоянии.</li> <li>Токи нагрузки: отображение и изображение тенденций.</li> <li>Запись и возможности экспортирования в Excel для токов нагрузки и диагностических сообщений.</li> <li>Конфигурация DMI: пускатель, дистанционный привод, распайка входов и выходов DMI, диагностические сообщения.</li> </ul>
Применяется для	<p>NZM2(-4) NZM3(-4) NZM4(-4)</p>

указания	
Загрузка руководства AWB1230-1459 и демонстрационной версии программного обеспечения по адресу <a href="http://www.moeller.net">www.moeller.net</a> .	
Соединительный кабель к DMI заказывается отдельно: EASY-USB-CAB.	
указания	

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439		
10.2 твёрдость материалов и деталей		
10.2.2 Коррозионная стойкость	Требования производственного стандарта выполнены.	
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции	Требования производственного стандарта выполнены.	
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве	Требования производственного стандарта выполнены.	
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве	Требования производственного стандарта выполнены.	
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению	Требования производственного стандарта выполнены.	
10.2.5 Подъём	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.	
10.2.6 Испытание на удар	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.	
10.2.7 Ярлыки	Требования производственного стандарта выполнены.	
10.3 Класс защиты изоляции	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.	
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока	Требования производственного стандарта выполнены.	
10.5 Защита от удара электрическим током	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.	
10.6 Монтаж оборудования	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.	
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.	
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.	
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.	
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.	
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.	
10.10 Нагрев	Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.	

10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - communication module (EC001604)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - communications module (ecl@ss8.1-27-24-26-08 [BAA073010])		
Supply voltage AC 50 Hz	V	0 - 0
Supply voltage AC 60 Hz	V	0 - 0
Supply voltage DC	V	0 - 0
Voltage type of supply voltage		DC
Supporting protocol for TCP/IP		No
Supporting protocol for PROFIBUS		No
Supporting protocol for CAN		No
Supporting protocol for INTERBUS		No
Supporting protocol for ASI		No
Supporting protocol for KNX		No
Supporting protocol for MODBUS		No
Supporting protocol for Data-Highway		No
Supporting protocol for DeviceNet		No
Supporting protocol for SUCONET		No
Supporting protocol for LON		No
Supporting protocol for SERCOS		No
Supporting protocol for PROFINET IO		No
Supporting protocol for PROFINET CBA		No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus		No
Supporting protocol for EtherNet/IP		No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work		No
Supporting protocol for DeviceNet Safety		No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety		No
Supporting protocol for PROFIsafe		No
Supporting protocol for SafetyBUS p		No
Supporting protocol for other bus systems		No
Radio standard Bluetooth		No
Radio standard WLAN 802.11		No
Radio standard GPRS		No
Radio standard GSM		No
Radio standard UMTS		No
IO link master		No
System accessory		Yes
Degree of protection (IP)		IP20
With potential separation		Yes
Fieldbus connection over separate bus coupler possible		No
Rail mounting possible		No
Wall mounting/direct mounting		No
Front build in possible		Yes
Rack-assembly possible		No
Suitable for safety functions		No
Category according to EN 954-1		-
SIL according to IEC 61508		None
Performance level acc. to EN ISO 13849-1		None
Appendant operation agent (Ex ia)		No

Appendant operation agent (Ex ib)		No
Explosion safety category for gas		None
Explosion safety category for dust		-
Width	mm	10
Height	mm	5
Depth	mm	10

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

### MN01219003Z (AWB1230-1459) NZM-диагностика и DMI-конфигурация

MN01219003Z (AWB1230-1459) NZM-Diagnose [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB\\_MANUALS/MN01219003Z\\_DE.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN01219003Z_DE.pdf)  
und DMI-Konfiguration - Deutsch

MN01219003Z (AWB1230-1459) NZM diagnostic [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB\\_MANUALS/MN01219003Z\\_EN.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN01219003Z_EN.pdf)  
and DMI-configuration - English