

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCUHD1K2P4

Холодильный агрегат ВНЕШНИЙ1000W 400-440V



Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Наименование изделия	CU
Тип устройства или его аксессуаров	Блок охлаждения
Тип монтажа	Сторона
Тип установки	Наружный
Назначение изделия	Для шкафа
Исполнение выключателя	Винтами
Входное напряжение	400...440 В 50/60 Гц
Число фаз сети	2 фазы
Мощность охлаждения	1000 Вт 50/60 Гц L35-L35 790 Вт 50/60 Гц L35-L50

Дополнительные характеристики


Высота	783 мм
Ширина	348 мм
Глубина	Номинальн. : 215 мм Общий : 273 мм
[In] номинальный ток	2 А
Макс. пусковой ток	8 А
Потребляемая мощность, Вт	590 W при 50/60 Гц, L35-L35 670 W при 50/60 Гц, L35-L50
Код энергоэффективности	1.7
Способ управления	Механический
Диапазон уставок температуры	20...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	20..46 °C, внутри оболочки 55 °C, максимальное -20...50 °C, снаружи оболочки
Уровень шума	65 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
Давление	25 бар
Воздушный поток	Внутренняя цепь : 330 м ³ /ч при 50/60 Гц Внешняя цепь : 570 м ³ /ч при 50/60 Гц
Масса продукта	29 кг
Тип охлаждающего газа	R134a (0.23 кг)

Тип воздушного фильтра	Дополнительный внешний фильтр контура
Типы реализуемых защит	Тепловая защита : Т 4 А Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) :
Материал	Сталь
Цвет	Серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CE
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/42/EC - машинное оборудование 2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Стандарты	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40
Степень защиты IP	IP34 на внешней цепи в соответствии с IEC 60529 IP55 на внутренней цепи в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1409 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---