

Кабельный ввод - G-INS-M50-M68N-NNES-S - 1424530

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 22 мм ... 32 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M50 x 1,5, цвет: серебристый, с уплотнительным кольцом

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 374352
GTIN	4055626374352
Вес/шт. (без упаковки)	290,900 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	58 мм
Раствор ключа - накидная гайка	50 мм
Раствор ключа патрубок	55 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	64 мм
Длина, резьба	9 мм
Диаметр проходного отверстия	50,1 мм ... 50,3 мм
Наружный диаметр кабеля	22 мм ... 32 мм
	22 мм ... 32 мм (при UL 514 B)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP69
	IP68 (5 бар, 30 мин.)
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный

Кабельный ввод - G-INS-M50-M68N-NNES-S - 1424530

Технические данные

Общие сведения

Материал, вставка	Полиамид 6
Материал кабельного сальника	Неопрен
Материал уплотнения	Пербунан (Уплотнительное кольцо)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M50 x 1,5
	M50
Момент затяжки	18 Нм (Накидная гайка)
	18 Нм (Патрубки)
	41 Нм (при UL514 В: накидная гайка)
Цвет	серебристый
Категория по ударному воздействию	7
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Указания по монтажу	1) смонтировать штуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки
Производитель	BIMED
Обозначение изготовителя	BMBC-06

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
-----------	---	---	---------

Кабельный ввод - G-INS-M50-M68N-NNES-S - 1424530

Сертификаты

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E199260

cULus Listed

