

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Аналоговый преобразователь Axioline E-IO-Link для подключения резистивного датчика температуры, разъемы для быстрого подключения M12, прямое исполнение

Преимущества для Вас

- ✓ Прямое исполнение
- ✓ 1 интерфейс IO-Link
- ✓ 1 аналоговый вход для подключения измерительных температурных резисторов (RTD)
- ✓ Подключение датчика по 3-проводной схеме
- ✓ Подключение IO-Link и датчика при помощи штекерных соединителей M12
- ✓ FE-разъем для соединения с локальным контуром рабочего заземления
- ✓ Подача напряжения на электронный модуль и датчик через интерфейс IO-Link ведущего устройства IO-Link
- ✓ Диагностический индикатор



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 782661
GTIN	4046356782661
Вес/шт. (без упаковки)	34,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузки
--------------------	--

Размеры

Ширина	16,6 мм
Высота	29 мм
Глубина	79,5 мм

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	5 % ... 95 %
Давление воздуха (эксплуатации)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Степень защиты	IP65/IP67

Общие сведения

Вес нетто	34 г
Степень загрязнения	2
Диагностические сообщения	Значения выше или ниже диапазона измерений Сообщение в виде диагностического кода (в формате IB IL)
	Измеренное значение недействительно/нет действительного измеренного значения Сообщение в виде диагностического кода (в формате IB IL)
	Конфигурация недействительна Сообщение в виде диагностического кода (в формате IB IL)
	Модуль неисправен Сообщение в виде диагностического кода (в формате IB IL)

Стандарты и предписания

Механические испытания	Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 Эксплуатация: 2г
	Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 Хранение/транспортировка: 5г
	Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 Эксплуатация: 30г, 11 мс, три удара в каждом направлении
	Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 Хранение/транспортировка: 50г, 11 мс, три удара в каждом направлении
	Продолжительная ударная нагрузка согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 10г, 16 мс, 1000 ударов, во всех направлениях
Степень защиты	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

cULus Listed

