



## Адаптер для подключения плоских шин, 13мм, 3P,

Тип **NZM3-XKR13**  
Каталог № **281668**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

|                        |       |    |                                  |
|------------------------|-------|----|----------------------------------|
| Информация по заказу   |       |    | При заказе по отдельности        |
| Ассортимент            |       |    | Система 60 мм                    |
| Основная функция       |       |    | Соединительный блок для адаптера |
| Принадлежности         |       |    | Соединительный блок              |
| Количество полюсов     |       |    | 3-полюсн.                        |
| Количество проводников |       |    | 3-полюсн.                        |
|                        |       |    | для адаптера устройства NZM3     |
| Расчетный рабочий ток  | $I_e$ | A  | 630                              |
| Cu factor              |       | kg | 0,00                             |
| Применяемое для        |       |    | NZM3,<br>PN3,<br>N(S)3           |
| Номинальное напряжение | $U_e$ | V  | 630                              |

### Поперечные сечения соединения

|                           |  |  |                                |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|
| Тип провода               |  |  |                                |
| Медный/алюминиевый кабель |  |  | Медные кабели<br>Медный кабель |

#### указания

Требуется для адаптеров устройств и выключателей с подключением сзади, см., например, адаптеры устройств 104555 и 104556.

O = установлено сверху

U = установлено снизу

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                                    |  |  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Проверка конструкции IEC/EN 61439                                  |  |  |                                                                                       |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей                                |  |  |                                                                                       |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость                                      |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции                                 |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению                  |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.5 Подъём                                                      |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.2.6 Испытание на удар                                           |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.2.7 Ярлыки                                                      |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.3 Класс защиты изоляции                                         |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока                       |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.5 Защита от удара электрическим током                           |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.6 Монтаж оборудования                                           |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения                    |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи                       |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции                                             |  |  |                                                                                       |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте                 |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |

|                                                            |  |  |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению     |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.10 Нагрев                                               |  |  | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям                      |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |
| 10.12 Электромагнитная совместимость                       |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |
| 10.13 Механическая функция                                 |  |  | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).                                                                      |

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)                                                                                                   |  |  |   |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-24 [ACN957008]) |  |  |   |
| Suitable for number of poles                                                                                                                                                                     |  |  | 3 |
| Model                                                                                                                                                                                            |  |  | - |

Апробации

|                                      |  |  |                                                   |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|
| Product Standards                    |  |  | UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947-2, CE marking |
| UL File No.                          |  |  | E31593                                            |
| UL Category Control No.              |  |  | DIVQ                                              |
| CSA File No.                         |  |  | 022086                                            |
| CSA Class No.                        |  |  | 1432-01                                           |
| North America Certification          |  |  | UL listed, CSA certified                          |
| Specially designed for North America |  |  | Yes                                               |
| Suitable for                         |  |  | Feeder circuits, branch circuits                  |
| Current Limiting Circuit-Breaker     |  |  | Yes                                               |
| Max. Voltage Rating                  |  |  | 480Y/277 V                                        |
| Degree of Protection                 |  |  | IEC: IP20; UL/CSA Type: -                         |



