



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9 Clario Librio Prodis
Тип устройства или его аксессуаров	Размыкание по минимальному напряжению
Краткое название устройства	MN
Напряжение цепи управления	220...240 V пер. ток 50/60 Hz
Способ управления	В базовой комплектации
Шаг 9 мм	2
Совместимость изделий	C40 C60 DT40 IDPN DT60 C120 DPN Vigi ITG40 IDc ID C40

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9: Acti 9 iDPN Acti 9: Acti 9 DT40 Acti 9: Acti 9 C40 Acti 9: Acti 9 IDc Acti 9: Acti 9 ID C40 Acti 9: Acti 9 ITG40 Acti 9: Acti 9 C120 Acti 9: Acti 9 C60H-DC Acti 9: Acti 9 C60NA-DC Acti 9: Acti 9 C60PV-DC Acti 9: Acti 9 DPN Vigi Acti 9: Acti 9 DT60 Acti 9: Acti 9 ID Acti 9: Acti 9 DPN
Локальная индикация	Индикатор действия

Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Высота	82.5 мм
Ширина	18 мм
Глубина	73.5 мм
Масса продукта	66 g
Цвет	Белый
Присоединения	Клеммный зажим 1 кабель (-и) 2,5 мм² гибкий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 2,5 мм² жесткий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 1,5 мм² жесткий
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификация продукта	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---