

Технические

характеристики продукта

Характеристики

13992

Щиток Kaedra IP65 36мод+4отв с интерфейсом



Основные характеристики

Диапазон	Kaedra
Тип устройства или его аксессуаров	Защитный корпус
Тип шкафа	Шкаф для модульных устройств с интерфейсом
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 плата для розеток питания 65 x 85 1 клеммный блок 32-конт. 1 клеммный блок 4-конт. 1 держатель клеммного блока 3 комплекта маркировки 3 кабельные стяжки 4 платы для кнопок управления

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Общее количество модулей по 18 мм	36
Количество горизонтальных рядов	3
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Количество отверстий интерфейса	4
Количество плат	4 для кнопки управления 1 для розетки питания 65 x 85
Оборудование в комплекте	3 комплект для маркировки 3 монтажная планка 1 пластина для розетки питания 65 x 85 4 панель для кнопочного управления 1 блок клемм, 4 отверстия 1 опора блока клемм 1 блок клемм, 32 отверстия
Тип передней крышки	Реверсируемый Прозрачный
[In] номинальный ток	125 A
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	1 с 32 отходящие линии

1 с 4 отходящие линии

Отходящие линии распределительного блока	18 x 10 mm ² 18 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Корпус : самозатухающий пластик
Размеры основания	90 x 100 mm
Ширина	448 мм
Высота	610 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь : прозрачный зеленый Шкаф : светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---