

Фронтальный адаптер - FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE - 2314985

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Адаптер для ввода в эксплуатацию, обеспечивающий удлинение имеющейся полевой кабельной разводки S5-115. Соединение всех разъемов S5-115 (от 1 до 23, от 25 до 47, 46-контактный), с одного конца - без разъема.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 292948
GTIN	4046356292948
Вес/шт. (без упаковки)	900,000 GRM

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 80 °C
Степень защиты	IP00
	IP00

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	250 В AC/DC
Макс. допустимый ток	6 А (на цепь)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штыревой разъем SIEMENS S5-115 U

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	отдельные жилы

Фронтальный адаптер - FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE - 2314985

Технические данные

Параметры подключения 2

Количество точек подключения	47
Полюсов	1

Кабель

Конструкция кабеля: Количество гибких проводников:	47
Отдельная жила, материал	медь, полир.
Отдельная жила, сечение	0,75 мм ²
Длина кабеля	3 м
Экранировка	нет
Кабель, не содержащий галоген	нет

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S5-115 U
- подходящие платы ввода-вывода	6ES5 ...

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------