



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Независимый расцепитель с ОЗ контактом
Краткое название устройства	IMX+OF
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	AC-12 : 2 A в 48 V переменный ток - 50 Гц DC-12 : 2 A в 48 V постоянный ток
Напряжение цепи управления	48 V переменный ток 50/60 Гц 48 V пост. ток
Шаг 9 мм	2
Совместимость изделий	IC60 IID Единичная клемма Двойная клемма M10 шины IDPN Vigi ARA RCA

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 iID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker)
Локальная индикация	Индикатор действия
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Ширина	18 мм
Цвет	Белый
Присоединения	Клеммный зажим 1 кабель (-и) 5 мм ² жесткий

Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.4 мм² жесткий
Клеммный зажим 1 кабель (-и) 3 мм² гибкий
Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.4 мм² гибкий с кабельным наконечником

Момент затяжки	1 Н-м
----------------	-------

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---