

# Устройство защиты от перенапряжений - PT-IQ-2X2-5DC-UT - 2800807

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, с встроенной многоступенчатой индикацией состояния на модуле для двух 2-проводных сигнальных цепей без потенциала земли.



## Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 4 6 3 5 6 6 6 5 2 5 4
GTIN	4046356665254
Вес/шт. (без упаковки)	150,100 GRM
Примечание	Показное производство (возврат невозможен)

## Технические данные

### Размеры

Высота	91,1 мм
Ширина	17,7 мм
Глубина	77,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм)
Единица шага	1 TE

### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Высота	≤ 4000 м (amsl (выше уровня моря))
Степень защиты	IP20

### Общие сведения

Материал корпуса	PA 6.6
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0

# Устройство защиты от перенапряжений - PT-IQ-2X2-5DC-UT - 2800807

## Технические данные

### Общие сведения

Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005
Тип монтажа	Монтажная рейка: 35 мм
Конструкция	Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках
Направление действие	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground

### Дальнейшие описания

Указание	Сигнал удаленного оповещения, а также питание шинного соединителя для монтажных реек подключается при подсоединении модуля к шинному соединителю.
----------	---

### Защитная цепь

Класс испытания согл. МЭК	C1
	C2
	C3
	D1
Номинальное напряжение $U_N$	5 В DC
Макс. напряжение при длит. нагрузке $U_C$	6 В DC
	4 В AC
Расчетный ток	700 мА (50 °C)
Эффективный рабочий ток $I_C$ при $U_C$	$\leq 2$ мА (в сигнальной цепи)
Ток защитного проводника $I_{PE}$	$\leq 2$ мкА (на сигнальную цепь)
Номинальный импульсный ток утечки $I_n$ (8/20) мкс (проводник-проводник)	10 кА
Номинальный импульсный ток утечки $I_n$ (8/20) мкс (фаза-земля)	10 кА
Отводимый импульсный ток $I_{imp}$ (10/350) мкс (жила-земля)	2,5 кА
Общий максимальный импульсный ток утечки $I_{total}$ (8/20) мкс	20 кА
Уровень защиты $U_p$ (жила-жила)	$\leq 85$ В (C1 - 1 кВ/500 А)
	$\leq 110$ В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
	$\leq 140$ В (C2 - 10 кА)
	$\leq 25$ В (C3 - 25 А)
	$\leq 25$ В (C3 - 50 А)
Уровень защиты $U_p$ (жила-земля)	$\leq 600$ В (C1 - 1 кВ/500 А)
	$\leq 750$ В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
	$\leq 800$ В (C2 - 10 кА)
	$\leq 700$ В (C3 - 25 А)
	$\leq 800$ В (C3 - 100 А)
Уровень защиты $U_p$ , статический (жила-жила)	$\leq 26$ В (C1 - 1 кВ/500 А)
	$\leq 70$ В (C2 - 10 кВ / 5 кА)
	$\leq 30$ В (C2 - 10 кА)
Время срабатывания $t_A$ (фаза-фаза)	$\leq 1$ нс

# Устройство защиты от перенапряжений - PT-IQ-2X2-5DC-UT - 2800807

## Технические данные

### Защитная цепь

Время срабатывания tA (фаза-земля)	≤ 100 нс
Вносимое затухание aE, сим.	тип. 0,3 дБ (≤ 40 кГц / 150 Ω)
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом	тип. 300 кГц
Емкость (фаза-фаза)	тип. 7,5 нФ
Сопротивление на каждую цепь	1,2 Ω ±5 %
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений	световая, многоступенчатая
Номинал предохранителя, макс.	800 мА (FF)
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза)	C1 - 1 кВ / 500 А
	C2 - 10 кВ / 5 кА
	C2 - 10 кА
	C3 - 50 А
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля)	C1 - 1 кВ / 500 А
	C2 - 10 кВ / 5 кА
	C2 - 10 кА
	C3 - 100 А
	D1 - 2,5 кА
Время сброса импульса (фаза-фаза)	≤ 10 мс
Время сброса импульса (фаза-земля)	≤ 10 мс

### Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
Резьба винтов	M3
Момент затяжки	0,5 Нм
Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение гибкого провода	0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого провода	0,2 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup>
Сечение проводника AWG	24 ... 12

### Подключение с выравниванием потенциалов

Тип подключения	DIN-Tragschiene NS35
-----------------	----------------------

### Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	МЭК 61643-21 2000 + A1:2008, измененный
	EN 61643-21 2001 + A1:2009
	EN 61000-6-3 2007 + A1:2011
	EN 61000-6-2 2005

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

# Устройство защиты от перенапряжений - PT-IQ-2X2-5DC-UT - 2800807

## Технические данные

### Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

## Сертификаты

### Сертификаты

---

#### Сертификаты


UL Listed

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 138168
-----------	---	---	---------------

---