

Пассивный модуль - UM-4SL/SPT/ADR541/CS - 2968522

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Интерфейсный модуль для подключения стороны полевых устройств при помощи пружинных клемм к плате Yokogawa ADR 541. Предохранитель (5 x 20) с индикатором отказа предохранителя (светодиод) на канал. Системный разъем АКВ 334 для управления.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 340618
GTIN	4046356340618
Вес/шт. (без упаковки)	1 015,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Указание	Контроль напряжения на модуле не функционирует в комбинации с подключенными клеммами для установки предохранителей HESILED со встроенным световым индикатором.

Размеры

Ширина	232,5 мм
Высота	126 мм
Глубина	104 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	24 В DC $\pm 10\%$
Макс. допустимый ток (на ответвление)	630 мА

Пассивный модуль - UM-4SL/SPT/ADR541/CS - 2968522

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимый ток (все ответвления)	6,3 A
Индикатор состояния	LED зел.
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Пружинные зажимы
Полюсов	32
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штекерный соединитель COMBICON
Количество точек подключения	4
Полюсов	18
Указание	Совместимость с Yokogawa AKB334

Поддерживаемые устройства управления

Управление	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- подходящие платы ввода-вывода	ADR541

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное импульсное напряжение	0,8 кВ (Основная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Пассивный модуль - UM-4SL/SPT/ADR541/CS - 2968522

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>