

Маркер для кабелей - LS-WMTB-V4A (100X15) CUS - 0831805

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Маркер для кабелей, возможен заказ: поштучно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 4,6 мм, размер маркировочного поля: 100 x 15 мм



Преимущества для Вас

- ✓ Маркировка кабеля из инструментальной стали для монтажа кабельных стяжек
- ✓ Презентабельный внешний вид
- ✓ Подходит для нанесения крупноразмерной маркировки на провода и кабели диаметром > 4,6 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 930147
GTIN	4046356930147
Вес/шт. (без упаковки)	88,910 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	118 мм
Ширина (a)	15 мм
Толщина материала (g)	0,50 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-80 °C ... 400 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	серебристый
Исполнение	Формат карточки
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Материал	V4A

Маркер для кабелей - LS-WMTB-V4A (100X15) CUS - 0831805

Технические данные

Общие сведения

Соответствие требованиям RoHS	да
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	8
Печатные свойства	Непосредственное нанесение маркировки лазером
Устройство	0831831 TOPMARK LASER
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам	VW PV 3.10.7:2005-02
Результат	Испытание проведено
Спецификация испытания на атмосферостойкость	согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания (часы)	96 ч
Результат испытания на стойкость к истиранию	Испытание проведено
Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания	96 ч
Результат испытания в атмосфере солевого тумана	Испытание проведено
Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO ₂	в соответствии с DIN 50018:2013-05
Климатические классы	AHT 1,0 S
Циклы	2
Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги	Испытание проведено
Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат	Испытание проведено
Тип монтажа, маркировка	Монтаж кабельной стяжкой

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------