

Модуль расширения ввода-вывода - NLC- IOX-04I-02QRD-05A - 2702032

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль расширения ввода-вывода, для применения с базовым модулем NLC-035... и NLC-040. Оснащен 4-мя цифровыми входными и 2-мя цифровыми релейными выходными каналами. К базовому модулю может быть подключен максимум один расширительный модуль ввода-вывода.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356949514
Вес/шт. (без упаковки)	183,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	40 мм
Высота	103,5 мм
Глубина	43 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C

Питание

Электропитание	24 В DC
Диапазон напряжения питания	18 В DC ... 24 В DC

Цифровые входы

Наименование, вход	Цифровые входы
Описание входа	PNP

Модуль расширения ввода-вывода - NLC- IOX-04I-02QRD-05A - 2702032

Технические данные

Цифровые входы

Тип подключения	Винтовые зажимы
Количество входов	4
Время срабатывания, типовое	100 мкс (Вкл.)
	200 мкс (ОТКЛ)
Диапазон входных напряжений, сигнал "0"	0 В DC ... 5 В DC
Диапазон входных напряжений, сигнал "1"	11 В DC ... 30 В DC
Номинальный входной ток при U_{IN}	1,2 мА

Цифровые выходы

Наименование, выход	Релейный выход
Описание выходов	Релейный выход
Тип подключения	Винтовые зажимы
Количество выходов	2
Максимальный выходной ток на 1 канал	5 А
Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму	10 А
Максимальный выходной ток на 1 модуль	10 А

Общие сведения

Тип монтажа	Установка на монтажную рейку
-------------	------------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

Модуль расширения ввода-вывода - NLC- IOX-04I-02QRD-05A - 2702032

Сертификаты

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

cULus Listed

