



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB4 Harmony XB5
Тип устройства или его аксессуаров	Блок световой сигнализации
Краткое название устройства	ZBV
Минимальная партия для продажи	5
Присоединения	Винтовой зажим : $\leq 2 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 Винтовой зажим : $\geq 1 \times 0,22 \text{ мм}^2$ без наконечника в соответствии с EN 60947-1
Тип сигнализации	Постоянный
Источник света	Светодиод с защитой
Цоколь лампы	Встроенный светодиод
Питание блока световой сигнализации	Прямой
Цвет источника света	Зеленый
[Us] номинальное напряжение сети	12 В пер./пост. ток, 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.017 кг
Момент затяжки	0.8...1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1
Форма головки винта	Пересечение головка совместим с Philips No 1 отвертка Пересечение головка совместим с Pozidriv No 1 отвертка Перфорированный головка совместим с $\varnothing 4 \text{ мм}$ отвертка Перфорированный головка совместим с $\varnothing 5.5 \text{ мм}$ отвертка
Пределы напряжения питания	10...15 В пост. ток 10.2...13.8 В пер. ток
Потребляемый ток	18 мА
Срок службы	100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C
Выдерживаемая импульсная помеха	1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
Монтаж блока	Монтаж на передней панели
Код состава электрической части	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1

P1
P2
PF1

Код совместимости

ZBV

Условия эксплуатации

Защитное исполнение TH

Температура окружающей среды при хранении -40...70 °C

Рабочая температура окружающей среды -40...70 °C

Степень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529

Стандарты
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 № 14

Сертификация продукта
CSA
Внесен в список UL

Стойкость к коммутационным помехам 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4

Стойкость к электромагнитным полям 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3

Стойкость к электростатическому разряду 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2
8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2

Электромагнитное излучение Класс В в соответствии с IEC 55011

Гарантия на оборудование

Период
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки