



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 iPB
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка
Краткое название устройства	IPB
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Дополнительные характеристики

Тип контактов	1 Н.З.
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	20 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Тип управления	1 кнопка серый
Локальная индикация	LED indicator: red, long service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)
Напряжение цепи сигнализации	Пер. ток : 12...48 V 50/60 Hz Пост. ток : 12...48 V
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя сторона : Libro Верхняя сторона : ProDis Верхняя сторона : Clario
Шаг 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	71.5 мм
Цвет	Белый
Электрическая износостойкость	AC-22 : 30000 циклы переменный ток 50/60 Гц
Присоединения	Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm ² rigid Не перекрывающийся туннельный зажим 1 кабель (-и) 0.5 mm ² гибкий Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm ² flexible with ferrule Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid Не перекрывающийся туннельный зажим 2 кабель (-и) 2,5 mm ² гибкий Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm ² flexible with ferrule

Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н-м

Условия эксплуатации

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---