

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P- 2,0-540/ MICFR GY CH - 1513884

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., ПВХ, желтый, свободный конец, к Гнездо угловой 1/2"-20UNF, длина кабеля: 2 м

Коммерческие данные

Упаковочная единица	200 stk
Минимальный объем заказа	200 stk
GTIN	 4 017918 913878
GTIN	4017918913878
Вес/шт. (без упаковки)	103,250 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	2 м
--------------	-----

Общие сведения

Расчетное напряжение	250 В AC
	250 В DC
Полюсов	4

Кабель

Тип кабеля	ПВХ желтого цвета
Тип кабеля (краткое обозначение)	540
Сечение провода	0,34 мм ²
AWG, сигнальная линия	22
Конструкция кабеля, сигнальная линия	42x 0,10 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,45 мм ±0,02 мм
Толщина стенки, изоляция	≥ 0,23 мм
Цвета жил	красный/черный, красный/белый, красный, зеленый
Общая скрутка	4 жилы в скрутке
Внешняя оболочка, цвет	желтый
Наружный диаметр кабеля D	5,2 мм ±0,15 мм
Масса кабеля	42 кг/км
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Материал, изоляция проводника	ПВХ
Материал проводника	медный гибкий провод

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P- 2,0-540/ MICFR GY CH - 1513884

Технические данные

Кабель

Сопротивление изоляции	$\geq 1 \text{ Г}\Omega \cdot \text{км}$ (при 20 °C)
Сопротивление кабеля	макс. 58 Ом/км (при 20 °C)
Номинальное напряжение, проводник	$\leq 300 \text{ В}$
Испытательное напряжение, проводник	$\geq 3000 \text{ В}$
Негорючесть	согласно UL стиль 2464

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		4 А	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		4 А	

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P- 2,0-540/ MICFR GY CH - 1513884

Сертификаты

EAC		RU C- DE.AI30.B.00767
-----	---	--------------------------

cULus Listed	
--------------	---