



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9 Clario Librio Prodis
Тип устройства или его аксессуаров	Независимый расцепитель с ОЗ контактом
Краткое название устройства	MX + Откр./Закр.
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Напряжение цепи управления	48 V переменный ток 50/60 Гц 48 V пост. ток
Шаг 9 мм	2
Совместимость изделий	C40 C60 DT40 IDPN DT60 C120 DPN Vigi ITG40 IDc ID C40

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9: Acti 9 iDPN Acti 9: Acti 9 DT40 Acti 9: Acti 9 C40 Acti 9: Acti 9 IDc Acti 9: Acti 9 ID C40 Acti 9: Acti 9 ITG40 Acti 9: Acti 9 C120 Acti 9: Acti 9 C60H-DC Acti 9: Acti 9 C60NA-DC Acti 9: Acti 9 C60PV-DC Acti 9: Acti 9 DPN Vigi Acti 9: Acti 9 DT60 Acti 9: Acti 9 ID
------------------------------	---

Локальная индикация	Индикатор действия
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Высота	82.5 мм
Ширина	18 мм
Глубина	73.5 мм
Масса продукта	65 г
Цвет	Белый
Присоединения	Клеммный зажим 1 кабель (-и) 2,5 мм² гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификация продукта	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---