

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 750/30-ST - 2920256

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений, класс II, с варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 750 В AC

Преимущества для Вас

- ✓ Одноканальные защитные устройства, устанавливаемые на монтажную рейку
- ✓ Расцепитель на каждом штекере
- ✓ Механические ключи для всех гнезд
- ✓ Состоят из штекерного модуля и базового элемента
- ✓ Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
- ✓ Базовый элемент с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов и без него

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 157308
GTIN	4046356157308
Вес/шт. (без упаковки)	62,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	52,4 мм
Ширина	17,5 мм
Глубина	55,3 мм
Единица шага	1 TE

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 750/30-ST - 2920256

Технические данные

Окружающие условия

Высота	≤ 2000 м (amsl (выше уровня моря))
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 %
Удары (при эксплуатации)	25г (Полусинусоида / 11 мс / 3х #X, #Y, #Z)
Вибрация (при эксплуатации)	5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z)

Общие сведения

Класс испытания согл. МЭК	II
	T2
Тип EN	T2
Система энергоснабжения IEC	TN
	TT
Защитная цепь	L-PE
	L-PEN
Тип монтажа	на основной элемент
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005
Материал корпуса	PA 6.6
Степень загрязнения	2
Расстояние до активных и заземленных компонентов	8 мм
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Конструкция	Штекер
Полюсов	1
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений	световой

Дальнейшие описания

Указание	Для использования в любых системах низкого напряжения между L-PEN. Только для использования в ИТ-системах между L-PE, если корпуса низковольтного оборудования соединены с системой заземления трансформаторной подстанции. (общее заземление высоковольтной трансформаторной подстанции и корпусов низковольтной энергопотребляющей установки. $R_E = R_A$ согласно МЭК 60364-4-442 / VDE 0100-442 рис. 44D / пример а)
----------	---

Защитная цепь

Номинальное напряжение U_N	554/960 В AC (TN)
	690 В AC (IT)
Номинальная частота f_N	50 Гц (60 Гц)
Макс. напряжение при длит. нагрузке U_C	760 В AC
Ток защитного проводника I_{PE}	≤ 0,5 mA
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_k	≤ 400 mVA
Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) мкс	15 kA
Максимальный импульсный ток утечки I_{max} (8/20) мкс	30 kA

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 750/30-ST - 2920256

Технические данные

Защитная цепь

Стойкость к короткому замыканию I_{SCCR}	25 кА
Уровень защиты U_p	$\leq 2,9$ кВ
Остаточное напряжение U_{res}	$\leq 2,9$ кВ (при I_n)
	$\leq 2,7$ кВ (При 10 кА)
	$\leq 2,5$ кВ (при 5 кА)
	$\leq 2,3$ кВ (При 3 кА)
Характеристика TOV при U_T	1000 В AC (5 с / режим устойчивости)
	1056 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя)
Время срабатывания t_A	≤ 25 нс
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений	100 А (gG)

Параметры соединения

Тип подключения	вставной
-----------------	----------

Спецификации UL

Тип SPD	4CA
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-N)	750 В AC
Номинальное напряжение	690 В AC
Защитная цепь	L-N
Система распределения энергии	Single phase
Номинальная частота	50/60 Гц
Измеренное предельное напряжение MLV (L-N)	2700 В
Номинальный импульсный разрядный ток I_n (L-N)	10 кА

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	МЭК 61643-11 2011
	EN 61643-11 2012

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / GL / CCA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / IECCE CB Scheme / ÖVE / EAC / cULus Recognized

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 750/30-ST - 2920256

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
GL		http://exchange.dnv.com/tari/	94385-10 HH
CCA			NTR-AT 1947-A
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 330181
KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2170208.01
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 330181
IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	AT 2905/M1
ÖVE		https://www.ove.at/zertifizierung-pz/zertifizierungsregister/	18583-001-13
EAC			RU C- DE.A*30.B01561

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 750/30-ST - 2920256

Сертификаты

cULus Recognized



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>