



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Расширенная серия	Spacial SF 5G
Применение для устройства	Сейсмический
Тип устройства или его аксессуаров	Сборный шкаф
Номинальная высота шкафа	2000 мм
Номинальная ширина шкафа	300 мм
Номинальная глубина шкафа	800 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 дверь 1 задняя панель 1 крыша 2 поперечные рейки 1 структура 1 система запирания с ручкой для дверь 2 стойки адаптеры 2 промежуточная стойка

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Панель и дверь встроены в структуру Перфорированная структура с шагом 25 мм
Тип двери	Дверь в передняя сторона
Количество дверей	1 в передняя сторона
Открытие двери	Правая 120 °
Тип замка	EDF - сертифицированная сейсмическая система блокировки в передняя дверь
Тип замка	Ronis
Количество ключей	1242 E
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковые стороны шкафа
Съёмные части	Задняя панель фиксированный винтами Крыша фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля
Материал	Сталь с гальваническим покрытием для кадр Сталь с гальваническим покрытием для вертикальные рейки

	Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Листовая сталь для дверь Листовая сталь для панели Сплав zamak для петля
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Механическая стойкость	Сейсмические испытания 5G в соответствии с EDF CRT 91 C 112 00

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1240 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---