

Проходная деталь - Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - 1437274

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходная деталь с системой быстрого соединения QUICKON, рассчитана на один или два плоских кабеля AS-i, с задней стороны четыре отдельных проводника длиной 0,5 м, сечение 1,5 мм²

Преимущества для Вас

- ✓ Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP65/IP67 для широкой области применения



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 456838
GTIN	4046356456838
Вес/шт. (без упаковки)	67,600 GRM
Примечание	Позаканное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	0,5 м
Длина защищенной части оболочки	40 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	15 A
Расчетное напряжение	500 В
Полюсов	4
Кодирование	нет
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3

Проходная деталь - Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - 1437274

Технические данные

Общие сведения

Тип подключения	Устройство для быстрого подсоединения QUICKON
Тип монтажа	Монтаж на передней стенке M20

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	никелированный и оцинкованный
Материал, держатель контакта	РА

Параметры, головка 2

Цвет	черный
------	--------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN	250 В		
Номинальный ток IN	15 А		

Проходная деталь - Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - 1437274

Сертификаты

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		250 B	
Номинальный ток IN		11 A	

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40032336
Номинальное напряжение UN		500 B	
мм²/AWG/kcmil		0.75-1.5	

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

cULus Recognized	
------------------	---