



Основные характеристики

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                               | PowerLogic                                                          |
| Краткое название устройства            | LVCT                                                                |
| Тип устройства или его аксессуаров     | Трансформатор тока                                                  |
| Выходное напряжение                    | 0.333 В                                                             |
| Электрическое соединение               | Кабель 1.8 м AWG 18 600 В                                           |
| Назначение изделия                     | BCPMSC<br>BCPM<br>Enercept<br>EM3500<br>IEM3000<br>EM4200<br>EM4900 |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Измерительный аксессуар                                             |
| Тип трансформатора тока                | Разъемный сердечник ТТ балансной защиты                             |
| [In] номинальный ток                   | 200 А                                                               |
| Частота сети                           | 50/60 Гц                                                            |

Дополнительные характеристики

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость серий продукта | Powerlogic EM3502<br>Powerlogic EM3555<br>Powerlogic BCPMA<br>Powerlogic BCPME<br>Powerlogic EM3561<br>Powerlogic EM4235<br>Powerlogic EM4236<br>Acti 9 iEM3455<br>Powerlogic BCPMB<br>Powerlogic BCPMSCA<br>Powerlogic BCPMSCB<br>Powerlogic BCPMSCE<br>Powerlogic EM3550<br>Powerlogic EM3560<br>Acti 9 iEM3465<br>Powerlogic EM4904<br>Powerlogic EM4908<br>Powerlogic EM4914<br>Powerlogic EM4928 |
| Точность измерения           | 1 % 10...100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Относительная влажность                   | 95 %                               |
| Рабочая температура окружающей среды      | -15...60 °C                        |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                        |
| Ширина                                    | 31 мм внутренний<br>121 мм внешний |
| Глубина                                   | 30 мм                              |
| Высота                                    | 30 мм внутренний<br>100 мм внешний |
| Масса продукта                            | 0,34 кг                            |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|